

附件二：

通用阀门产品证书转换确认检验方案

1、检验依据：

GB5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》

2、检验项目及样品数量：

阀门类别	检验项目	样品数量
消防闸阀	6.1.8（适用时）、6.2.2、 6.2.3、6.2.6	2
消防球阀	6.1.8（适用时）	1
消防电磁阀	6.4.3、6.4.6、6.4.7	2
消防蝶阀	6.1.8（适用时）、6.5.5	1
消防截止阀	6.1.8（适用时）	1
消防信号闸阀	6.1.8（适用时）、6.2.2、 6.2.3、6.2.6	2
消防信号蝶阀	6.1.8（适用时）、6.5.5	1

3、检验周期：

40天。