

附件二：

雨淋报警阀产品证书转换确认检验方案

1、检验依据：

GB5135.5-2018《自动喷水灭火系统第5部分：雨淋报警阀》

2、检验项目及样品数量：

分类	检验项目	样品数量
减压开启式雨淋报警阀	6.15	1
加压开启式雨淋报警阀	6.15	1
温感雨淋阀	6.15	1

备注：只选取最大公称直径雨淋报警阀进行试验，其它差异项由企业提供符合性声明。

3、检验周期：45天。